



VINÇOTTE CERTIGO - Vereniging zonder winstoogmerk
ERKEND CONTROLEORGANISME -
Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel
Ondernemingsnummer BE 0821.076.888 - Internet: www.vincotte.com

Safety, quality and environmental services

Contract beheerd door: **ZETEL ANTWERPEN-LIMBURG**

Noordersingel 23 / B-2140 Antwerpen

Tel: +32(0)3 221.86.11 - Fax: +32(0)3 221.86.12 - E-Mail: antwerpen-limburg@vincotte.be

Contactpersoon:

• Onze gegevens
Verslag nr.: ANT / 19 / 70009592 / 00 / NL / 000
Klantref.:
Contractref.:

Jean Houteveld
Bergenstraat 110
3053 Haasrode
Be

• Uw gegevens
Ref.:

• Interventiegegevens
Plaats: Keiberg 42 te Haasrode
Datum: 13/10/2010
Uitgevoerd door: Tonnet Marc 3932

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE

Naam: Voornaam: Houteveld
Adres: Keiberg 42 Post nr.: 3053 Stad: Haasrode
Tel:

- Eigenaar of beheerder

idem

- Plaats type

Woonenheid

BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
- Art 271 controle verkoop van een woonenheid
- Art 86
- Art 271 bis

BESLUIT

- De bestaande installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
- De differentieelstroominrichting was niet verzegeld.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 13/10/2035.(*)

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Windey
Directeur Generaal



INHOUD VAN HET ONDERZOEK

- Visuele controles

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
- Verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders

- Metingen - testen

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 3,3 Ohm
- Algemeen isolatieniveau: >0,5 MOhm
- Werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting
- Foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom

ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Gegevens van de verdeler

EAN:	EAN niet meegedeeld
kWh meter nr.:	41212768
Meterstand dag:	44291
Bescherming aansluiting:	40 A

- Gegevens van de installatie

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van:	230 V
Maximale nominale stroom:	40 A
Voedingsleiding hoofdbord - type:	VOB
Voedingsleiding hoofdbord - sectie:	2X10 mm ²
Type aardelektrode:	pen / baar

- Beschrijving van de installati

Algemene differentieelstroominrichting:	40A/300mA
Aantal borden:	1
Aantal eindstroombanen:	17
Situatieschema('s):	Aanwezig
Eéndraadsschema('s):	Aanwezig

INBREUKEN - OPMERKINGEN

- Nieuwe installatie

- Bestaande installatie

ANDERE BIJLAGE(N)